



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-92-01, E-Mail: ugpn@yandex.ru

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Багратионовского муниципального района,

Мамоновского и Ладушкинского городских округов

238420, г. Багратионовск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 17, телефон/факс: (40156) 3-26-01,

электронный адрес: 238420@mail.ru

Предписание № 9/1/10

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Нивенский детский сад»
(далее – МБДОУ «Нивенский детский сад»)

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения
№ 9 от 23.01.2017

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

В период с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. 15.02.2017, Бобровым Дмитрием Юрьевичем, заместителем начальника МОНД и ПР Багратионовского муниципального района, Мамоновского и Ладушкинского городских округов – заместителем главного государственного инспектора Багратионовского муниципального района, Мамоновского и Ладушкинского городских округов по пожарному надзору проведена проверка здания детского сада, по адресу: Калининградская область, Багратионовский район, пос. Нивенское, ул. Калининградская, 28

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с

Заведующий МБДОУ «Нивенский детский сад» Стенникова Надежда Петровна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только при выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует эвакуационный выход со второго этажа	ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.1.4, 4.2.3,	01.10.2017	

	2. Эвакуационная лестница, ведущая со второго этажа на первый, является криволинейной в плане	4.2.8, 5.2.12, 5.2.13 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	01.10.2017	
	3. Ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки на первом этаже составляет 0,851 м, что менее требуемого 1,2 м	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 5.2.14 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.10.2017	
	4. В подвале расположена котельная	п. 86 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; п. 1.10 строительных норм и правил СНиП II-35-76 «Котельные установки»	01.10.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента МЧС России исполнения

государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника МОНД и ПР Багратионовского муниципального района, Мамоновского и Ладушкинского городских округов – заместитель главного государственного инспектора Багратионовского муниципального района, Мамоновского и Ладушкинского городских округов по пожарному надзору Бобров Дмитрий Юрьевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)



«28» февраля 2017 г.

Предписание для исполнения получил (-а):

Заведующий МБДОУ «Нивенский детский сад» Стенникова Надежда Петровна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

(подпись)

«28» февраля 2017 г.